


негосударственной экспертизы по результатам инженерных изысканий от 17.07.2014 № 1-1-1-0127-14, выданное ООО «Межрегионэкспертиза».

3. Состояние объекта: завершена забивка свайного поля, выполнена подбетонка под фундаментную плиту и выставлена опалубка по её периметру, полностью выполнено армирование нижнего ряда фундаментной плиты. Во время проведения проверки вились работы по завершению армирования верхнего ряда монолитной фундаментной плиты. Армирование осуществляется по проекту при капитальном ремонте – указать затрагиваются или нет конструктивные и иные характеристики ектной документации, шифр 4367, выполненной ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект», диаметр и шаг уложенной арматуры соответствуют проекту.
(указывается этап строительства, реконструкции, капитального ремонта; объём выполненных работ (площадь, этажность и т.д.)
описываются виды выполненных работ с привязкой к этажам и осям объекта;

4. Нарушения: нарушений требований рабочего проекта при армировании фундаментной плиты проверкой не выявлено.
(указываются наименование нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов или проектной документации,

либо указывается об отсутствии таковых)

Подпись лица (лиц), проводившего проверку и составившего акт:



(подпись)

Сушилкин Николай Николаевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

(Ф.И.О.)

Подписи лиц, принимавших участие в проверке:


(подпись)

Яшкова Марина Ивановна
(Ф.И.О.)


(подпись)

Воронков Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

К акту прилагаются:


(акты отбора проб (образцов) продукции, заключения (отчёты) проведенных исследований

(испытаний), объяснения ответственных должностных лиц, другие документы или их копии, связанные с предметом проверки)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил (заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, с указанием документа о представительстве)

« 20 » апреля 2015г.

Председатель правления ЖСПК «Базис»
(наименование должности)


(подпись)

Яшкова Марина Ивановна
(Ф.И.О.)

(отметка об отказе от подписи и получения акта и о направлении экземпляра акта по почте)

* При большом объёме информации данный раздел акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом, проводившим проверку, а также лицами, участвующими в её проведении.